



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W TARNOWIE

Ul. Mościckiego 10, 33-100 Tarnów

sekr. tel. /14/621-70-97, 621-70-98, fax /14/ 621-75-43

www.psse.tarman.pl e-mail: tarnow@wsse.krakow.pl

P. Gabryjel
7.03.16j

NHK.41.15.2016

Tarnów, dnia 24 lutego 2016 r.

Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie gminy Wojnicz za 2015 rok.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnowie zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139 z późn. zm.) oraz w oparciu o § 20 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989) - po zapoznaniu się z raportami z badań próbek wody pobranymi w ramach nadzoru sanitarnego oraz wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne z wodociągu publicznego na terenie gminy Wojnicz przedstawia ocenę zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi:

1. Producenci wody

Na terenie gminy Wojnicz funkcjonuje 1 wodociąg publiczny oparty na wodzie powierzchniowej z rzeki Dunajec ze Stacją Uzdatniania Wody w Łukanowicach. Producentem wody jest Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. ul. Solskiego 13 w Brzesku.

2. Informacje dotyczące produkcji i jakości wody.

2.1. wielkość produkcji wody i sposób jej uzdatniania

W 2015 r. na SUW w Łukanowicach produkcja wody wynosiła 3 174 693 m³. Woda ujmowana jest z rzeki Dunajec za pomocą ujęcia brzegowego, poddawana wstępnemu utlenianiu, koagulacji, flokulacji oraz sedymentacji, następnie filtracji pośpiesznej na filtrach zwirowych otwartych oraz końcowej dezynfekcji przy użyciu lampy UV i dwutlenku chloru.

2.2. liczba ludności zaopatrywanej w wodę:

Spośród 13319 mieszkańców gminy Wojnicz z wody o kontrolowanej jakości korzysta ok. 9250 osób na terenie 13 miejscowości. Pozostali mieszkańcy gminy zaopatrywani są w wodę z lokalnych ujęć wody znajdujących się przy gospodarstwach domowych.

2.3. jakość wody:

W ramach nadzoru sanitarnego w 2015 r. prowadzonego przez PSSE w Tarnowie oraz wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. w Brzesku pobrano 27 próbek wody do badań w zakresie monitoringu kontrolnego oraz 4 próbki w zakresie monitoringu przeglądowego. W zakresie wymagań mikrobiologicznych wykonane były oznaczenia wymienione w załącznikach 1 i 3 do poprzednio obowiązującego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. nr 61,

B

poz.417, zm. z 2010 r Dz. U. nr 72, poz. 466) i nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych wartości wskaźników.

W zakresie wskaźników fizycznych, chemicznych i organoleptycznych wykonane zostały oznaczenia wynikające z załączników 2, 3, 4 wymienionego wyżej rozporządzenia, i również nie stwierdzono przekroczenia badanych parametrów.

Jakość wody w wodociągu publicznym w gminie Wojnicz spełnia wymagania sanitarne i woda jest przydatna do spożycia przez ludzi.

2.4. przekroczenia wartości dopuszczalnych parametrów jakości wody:

W 2015 r. nie stwierdzono przekroczeń badanych parametrów w wodzie, nie odnotowano skarg użytkowników wody na jej jakość.

2.5. postępowanie administracyjne:

Nie prowadzono postępowania administracyjnego.

2.6. działania naprawcze prowadzone przez przedsiębiorstwo wodociągowe:

Nie prowadzono działań naprawczych dotyczących jakości wody.

3. Ocena ryzyka zdrowotnego:

Mieszkańcy gminy Wojnicz są zaopatrywani w wodę bezpieczną dla zdrowia ludzkiego, wolną od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, oraz substancji chemicznych w ilościach zagrażających zdrowiu, woda nie wykazuje agresywnych właściwości korozyjnych.

Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi na terenie gminy Wojnicz spełnia wymagania sanitarne i nie stanowi ryzyka dla zdrowia ludzi.

PANSTWOWY POŁĄCZNIK
INSPEKTOR SANITARNY
w Tarnobrzegu
Roman I. [imię]
lek. chorób wewn. - specjalista w dziedzinie [specjalizacja]

Otrzymują:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Wojnicz, Rynek1, 32-830 Wojnicz
2. Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Spółka z o. o.
ul. Solskiego 13, 32-800 Brzesko
3. a/a

Wyk. D.I. tel. 14 688 65 40