

Uzdatniana woda  
**TARNÓW**

NHK.41.15.2018

2018 -02- 26

2732

Wpłynęło dnia

Tarnów, dnia 21 lutego 2018 r.

Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  
na terenie gminy Wojnicz za 2017 rok.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnowie zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (T. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 328 z późn. zm.) oraz w oparciu o § 20 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989) - po zapoznaniu się z raportami z badań próbek wody pobranymi w ramach nadzoru sanitarnego oraz wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne z wodociągu publicznego na terenie gminy Wojnicz przedstawia ocenę zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi:

### 1. Producenci wody

Na terenie gminy Wojnicz funkcjonuje 1 wodociąg publiczny oparty na wodzie powierzchniowej z rzeki Dunajec ze Stacją Uzdatniania Wody w Łukanowicach. Producentem wody jest Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku, Spółka z o. o., ul. Solskiego 13, 32-800 Brzesko

### 2. Informacje dotyczące produkcji i jakości wody.

#### 2.1. wielkość produkcji wody i sposób jej uzdatniania

W 2017 r. na SUW w Łukanowicach produkcja wody wynosiła 3 101 958 m<sup>3</sup>.

Woda ujmowana jest z rzeki Dunajec za pomocą ujęcia brzegowego, poddawana wstępnemu utlenianiu, koagulacji, flokulacji oraz sedymentacji, następnie filtracji pośpiesznej na filtrach zwirowych otwartych oraz końcowej dezynfekcji przy użyciu lampy UV i dwutlenku chloru.

#### 2.2. liczba ludności zaopatrywanej w wodę:

Spośród 13430 mieszkańców gminy Wojnicz z wody o kontrolowanej jakości korzysta ok. 10850 osób na terenie 13 miejscowości. Pozostali mieszkańcy gminy zaopatrywani są w wodę z lokalnych ujęć wody znajdujących się przy gospodarstwach domowych.

#### 2.3. jakość wody:

W ramach nadzoru sanitarnego w 2017 r. prowadzonego przez PSSE w Tarnowie oraz wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. w Brzesku pobrano z wodociągu 27 próbek wody do badań w zakresie monitoringu kontrolnego, 4 próbki w zakresie monitoringu przeglądowego oraz 12 dodatkowych próbek w zakresie oznaczeń mikrobiologicznych.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Tarnowie  
33-100 Tarnów, ul. Mościckiego 10  
[www.pssetarnow.wsse.krakow.pl](http://www.pssetarnow.wsse.krakow.pl) e-mail: [tarnow@psse.malopolska.pl](mailto:tarnow@psse.malopolska.pl)  
adres skrytki na ePUAP: /pssetarnow/skrytka  
centrala tel.: (+48) 14 621 70 97, 14 621 70 98  
sekretariat PPIS tel.: (+48) 14 621 04 84, fax: (+48) 14 621 75 43  
REGON: 000587896 / NIP: 873-12-12-531



W zakresie wymagań mikrobiologicznych wykonane były oznaczenia wymienione w załącznikach 1A i 3A do rozporządzenia Ministra Zdrowia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989) i nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych wartości wskaźników.

W zakresie wskaźników fizycznych, chemicznych, organoleptycznych oraz substancji promieniotwórczych wykonane zostały oznaczenia wynikające z załączników 2, 3B, 3C oraz wybranych parametrów z zał. Nr 3D i 4 wymienionego wyżej rozporządzenia, i również nie stwierdzono przekroczenia badanych wskaźników.

Jakość wody w wodociągu publicznym w gminie Wojnicz spełnia wymagania sanitarne i woda jest przydatna do spożycia przez ludzi.

#### **2.4. przekroczenia wartości dopuszczalnych parametrów jakości wody:**

W 2017 r. nie stwierdzono przekroczeń badanych parametrów w wodzie, nie odnotowano skarg użytkowników wody na jej jakość.

#### **2.5. postępowanie administracyjne:**

Nie prowadzono postępowania administracyjnego.

#### **2.6. działania naprawcze prowadzone przez przedsiębiorstwo wodociągowe:**

Nie prowadzono działań naprawczych dotyczących jakości wody.

### **3. Ocena ryzyka zdrowotnego:**

Mieszkańcy gminy Wojnicz są zaopatrywani w wodę bezpieczną dla zdrowia ludzkiego, wolną od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, oraz substancji chemicznych w ilościach zagrażających zdrowiu, woda nie wykazuje agresywnych właściwości korozyjnych.

Woda na terenie gminy Wojnicz jest przydatna do spożycia przez ludzi i nie stanowi ryzyka dla zdrowia.

POWIATOWY  
URZĄD  
W OJCI  
-sekt. gosp. przemysłowej



Otrzymują:

- ① Burmistrz Miasta i Gminy Wojnicz, Rynek1, 32-830 Wojnicz
2. Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Spółka z o. o.  
ul. Solskiego 13, 32-800 Brzesko
3. a/a

Wyk. D.I. tel. 14 688 65 40