

Wojnicz, 04.12.2020 r.

PYTANIA I ODPOWIEDZI – NR 1

DO WYKONAWCÓW

Dotyczy: „Nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa w imieniu własnym na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojniczu oraz Ochotniczej Straży Pożarnej Biadolinach Radłowskich”.

Pytanie nr 1:

Chciałbym złożyć ofertę na dostawę agregatów, masztów oraz przedłużaczy. Jednak nie mogę znaleźć na rynku przedłużacza który spełniałby poniższe zapisy:

III.

1. długość przewodu: minimum 30 m
2. stopień ochrony IP: minimum IP 44
3. liczba gniazd: 4 (1x32/5 1x16/5 2x250V)
4. liczba żył: 5
5. przekrój poprzeczny żył: 2,5 mm²
6. materiał obudowy : stal

Mógłby być np. taki: (*podano link*) ale nie ma jednego gniazda 16A – można za to założyć przejściówkę na 16A gniazdo obudowa jest z plastiku a nie ze stali.

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający informuje, że zmodyfikował wymagania dotyczące przedłużacza nr III. Zaktualizowany „Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia – załącznik 2.2” jest załącznikiem do niniejszego pisma.

Ponadto Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert do dnia 9 grudnia 2020 r. do godziny 12.00. Modyfikacja treści zapytania stanowi załącznik do niniejszego dokumentu.

W imieniu Zamawiającego:

Załączniki:

1. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia – załącznik 2.2- modyfikacja z dnia 04.12.2020
2. Modyfikacja nr 1 Zapytania ofertowego – 04.12.2020