

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

MODYFIKACJE Z DNIA 04 grudnia 2020 r. zaznaczono kolorem czerwonym

Agregat prądotwórczy przenośny musi spełniać następujące wymagania:

1. Urządzenie fabrycznie nowe;
2. Moc maksymalna minimum 8.2 kVA przy 400 V
3. 1-fazowa moc maksymalna minimum 3,9 kVA
4. Elektroniczna stabilizacja napięcia AVR;
5. Napięcie 400/230 V
6. Wymiary urządzenia nie mogą przekraczać następujących wymiarów: Długość (L) mm 730, Szerokość (W) mm 50,5 Wysokość (H) mm 540
7. Pojemność zbiornika paliwa minimum 10 litrów
8. Silnik benzynowy
9. Chłodzenie silnika – powietrze
10. Liczba faz: 3
11. System rozruchu : ręczna
12. GNIAZDA : 230V 16A IP54: 1 szt
2P+T 230V 16A IP44: 1 szt
3P+N+T 400V 16A IP44: 1 szt
13. ZABEZPIECZENIA - Wyłącznik instalacyjny - Czujnik poziomu oleju
14. STEROWANIE: - Przełącznik startu OFF-ON - Ręczny starter - Kranik paliwa

Masz oświetleniowy z najaśniami LED (2 sztuki) musi spełniać następujące wymagania:

1. Moc :minimum 4x50 W
2. Kąt świecenia: minimum 120 stopni
3. Zasilanie: 230V
4. Barwa światła biała zimna 5500-6500k
5. Żywotność diód minimum: 45000 godzin
6. Stopień ochrony minimum: IP 54
7. Materiały:
 - najaśnice: plastik
 - statyw: aluminium
 - podstawa statywu: stal
8. Długość przewodu zasilającego: minimum 9 m
9. Strumień świetlny minimum: 110 lm/w (22000 lm)
10. Wysokość maksymalna: minimum 2400 mm
11. Źródło światła : LED

Przedłużacze bębnowe (3 sztuki) muszą spełniać następujące wymagania:

I.

1. długość przewodu: minimum 40 m
2. stopień ochrony IP: minimum IP 44

3. liczba gniazd: 4
4. liczba żył: 3
5. przekrój poprzeczny żył: 2,5 mm²
6. materiał obudowy : stal

II.

1. długość przewodu: minimum 30 m
2. stopień ochrony IP: minimum IP 44
3. liczba gniazd: 4
4. liczba żył: 3
5. przekrój poprzeczny żył: 2,5 mm²
6. materiał obudowy : stal

~~III.~~

- ~~1. długość przewodu: minimum 30 m~~
- ~~2. stopień ochrony IP: minimum IP 44~~
- ~~3. liczba gniazd: 4 (1x32/5 1x16/5 2x250V)~~
- ~~4. liczba żył: 5~~
- ~~5. przekrój poprzeczny żył: 2,5 mm²~~
- ~~6. materiał obudowy : stal~~

III.

1. długość przewodu: minimum 30 m
2. stopień ochrony IP: minimum IP 44
3. liczba gniazd: minimum 3 (1x16/5 oraz 2x250V)
4. liczba żył: 5
5. przekrój poprzeczny żył: 2,5 mm²
6. materiał obudowy : stal lub wytrzymałe tworzywo
7. materiał kabla - poliuretan