

P. Z-ca Burmistrza
15.09.2020. JS

105.704.32.2020



**REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW
I KANALIZACJI W BRZESKU Spółka z o.o.**

32-800 Brzesko ul. Solskiego 13

Tel. 146626510, 146626541, tel./fax. 146626511

e-mail: techniczny@rpwikbrzesko.com.pl

Urząd Miejski w Wojniczu

Urząd Miejski w Wojniczu
Rynek 1
32 - 830 Wojnicz

2020-09-14
12281/09/2020

RPWiK/T/3345/2020

Brzesko, dnia 04.09.2020 r.

Dotyczy: warunków technicznych budowy sieci kanalizacyjnej.

W odpowiedzi na pismo Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Sp. z o.o. podaje warunki techniczne budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do działek nr 1189/1, 1189/2, 1189/3, 1184/4, 1189/5 przy ul. Wąwóz Szwedzki w m. Wojnicz:

1. Włączenie sieci przewidzieć do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wąwóz Szwedzki.
2. Sieć kanalizacji sanitarnej projektować z rur PVC-U o ścianie litej jednowarstwowej o średnicy Ø200. Studnie kanalizacyjne na sieci wykonać z kręgów betonowych łączonych na uszczelki gumowe o średnicy min. 1,0 m.
3. Przyłącza kanalizacji wykonać z rur PVC-U o ścianie litej jednowarstwowej włączyć do sieci poprzez studzienki kanalizacyjne na sieci i zakończyć studzienkami na poszczególnych nieruchomościach. Pierwsza studzienka na przyłączy licząc od kanału głównego lub włączeniowa powinna być z kręgów betonowych min. DN 1000. Pozostałe studzienki można wykonać z PCV min. Ø425.
4. Skanalizowanie piwnic wymaga zainstalowania urządzeń przeciwzalewowych na instalacji wewnętrznej. Piony instalacji kanalizacyjnej powinny być wentylowane. Wewnętrzne instalacje kanalizacyjne wykonać zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690, z późn. zm.).
5. Sieć i przyłącza wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną uzgodnioną przez RPWiK w Brzesku Sp. z o.o., obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, normami, posiadanymi uzgodnieniami wynikającymi z przepisów szczególnych.
6. Budowa sieci i przyłączy nie może naruszać praw osób trzecich. Inwestor zobowiązany jest uzyskać zgody właścicieli działek na których prowadzona będzie inwestycja.
7. Budowa sieci i przyłączy, wraz z robotami zanikowymi podlega odbiorowi przez RPWiK w Brzesku Sp. z o.o.
8. Warunki odprowadzania ścieków dla przyłączonych nieruchomości określi umowa o odprowadzaniu ścieków.
9. Warunki przyłączenia są ważne przez okres dwóch lat od dnia wydania.

Otrzymują:

1 x Adresat

1 x a/a.

PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI

mgr inż. Zbigniew Gładys