




**REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW
I KANALIZACJI W BRZESKU Spółka z o.o.**

32-800 Brzesko ul. Solskiego 13

Tel. 146626510, 146626541, tel./fax. 146626511

e-mail: techniczny@rpwikbrzesko.com.pl



Urząd Miejski w Wojniczu
Rynek 1
32 - 830 Wojnicz

RPWiK/T/1080/2020
Brzesko, dnia 02.04.2020 r.

Dotyczy: zmiany warunków technicznych budowy sieci wodociągowej.

W odpowiedzi na pismo z dnia 09.03.2020 r. Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Sp. z o.o. podaje warunki techniczne budowy odcinka sieci wodociągowej w m. Wojnicz do dz. nr 1091/1, 1091/3, 1091/7, 1091/9, 1094/1:

1. Włączenie przewidzieć do istniejącej sieci wodociągowej. Możliwe miejsca włączenia zostały zaznaczone na załączniku graficznym.
2. Sieć wodociagową projektować z rur PE100 Ø110.
3. Sieć wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną uzgodnioną w RPWiK w Brzesku Sp. z o.o., obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, normami, posiadanymi uzgodnieniami wynikającymi z przepisów szczególnych.
4. Budowa sieci nie może naruszać praw osób trzecich. Należy uzyskać zgody właścicieli działek, na których prowadzona będzie inwestycja.
5. Sieć wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną, obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, normami, posiadanymi uzgodnieniami wynikającymi z przepisów szczególnych.
6. Budowa sieci wraz z robotami zanikowymi podlega odbiorowi przez RPWiK w Brzesku Sp. z o.o.
7. Niniejsze warunki są ważne przez okres dwóch lat od dnia wydania.
8. Tracą ważność warunki nr RPWiK/T/KP/3053/2019 z dnia 29.07.2019 r.

Otrzymują:
1 x Adresat
1 x a/a.

KIEROWNIK
Działu Technicznego
mgr inż. Jerzy Wolnik

