

IOS. 7010. 12. 2021

7.2-60 Brzesko

20.05.2021r.




**REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW
I KANALIZACJI W BRZESKU Sp. z o.o.**

32-800 Brzesko, ul. Solskiego 13; tel. (14) 66-26-541, (14) 66-26-510
e-mail: techniczny@rpwikbrzesko.com.pl, www.rpwikbrzesko.com.pl

Brzesko, dnia 12 maja 2021 r.

L. dz. RPWiK/T/1293/1/2021/KP



Urząd Miejski w Wojniczu
Rynek 1
32 – 830 Wojnicz

W odpowiedzi na pismo znak: IOS.7010.12.2021 z dnia 06.04.2021 r. Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Sp. z o.o. podaje warunki techniczne budowy odcinka sieci wodociągowej w m. Grabno do dz. nr 615, 691.

1. Włączenie przewidzieć do istniejącej sieci wodociągowej Ø110 PE w dz. nr 700/2.
2. Sieć wodociągową projektować z rur PE100.
3. Sieć wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną uzgodnioną w RPWiK w Brzesku Sp. z o.o., obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, normami, posiadanymi uzgodnieniami wynikającymi z przepisów szczególnych.
4. Budowa sieci nie może naruszać praw osób trzecich. Należy uzyskać zgody właścicieli działek, na których prowadzona będzie inwestycja.
5. Budowa sieci wraz z robotami zanikowymi podlega odbiorowi przez RPWiK w Brzesku Sp. z o.o.
6. Niniejsze warunki są ważne przez okres dwóch lat od dnia wydania.

Z-CA PREZESA ZARZĄDU

L-10-2-2
mgr inż. Józef Leś

Otrzymują:

1 x Adresat,

1 x a/a.